



VOS RÉF. AVIS AU PUBLIC  
NOS RÉF. TER-EP-2024-83016-CAS-  
197285-L4L5Z7

INTERLOCUTEUR : RTE-CDI-MAR-URBANISME  
TÉLÉPHONE : 04.88.67.43.09 – 04.88.67.43.20  
E-MAIL : [rte-cdi-mar-urbanisme@rte-france.com](mailto:rte-cdi-mar-urbanisme@rte-france.com)

**MAIRIE DU BEAUSSET**

Place Jean-Jaurès  
83330 Le Beausset

A l'attention de Mr Branellec  
[enquetepubliqueplu@ville-lebeausset.fr](mailto:enquetepubliqueplu@ville-lebeausset.fr)

OBJET : EP – Révision du PLU de la  
commune du **Beausset**

Marseille, le 06/06/2024

Monsieur le Commissaire enquêteur,

Nous vous adressons ce courrier concernant le résultat de notre étude sur la conformité règlementaire du PLU du **Beausset** au regard du passage des servitudes I4 sur le territoire communal.

Nous avons en effet observé un certain nombre d'incohérences que nous relatons dans notre courrier de réponse au projet arrêté adressé à la DDTM du Var et à la Commune du Beausset pour avis le 27/10/2023.

Le dossier mis à l'enquête publique dans le cadre de la Révision du PLU de la Commune n'intègre pas les recommandations et prescriptions suivantes que nous avons formulées :

- Mise à jour de la liste des servitudes I4 annexée au dossier PLU
- Déclassement selon une emprise de 30 mètres des EBC sous la ligne aérienne **225kV NO 1 CASTELLET (LE) - ESCAILLON (L )**
- Intégration dans le règlement de dispositions concernant les ouvrages du réseau public de transport d'électricité

Nous joignons à cette lettre d'observations l'avis de RTE sur le projet arrêté du PLU de la commune du Beausset qui complète dans le détail les éléments portés au présent courrier.



Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Commissaire enquêteur, l'assurance de notre considération distinguée.

Pascal HESPERT  
Chef de pôle Concertation Environnement Tiers

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'P' followed by a long horizontal stroke.

Annexe : Avis de RTE sur le PLU arrêté

Copie : DDTM du Var [ddtm@var.gouv.fr](mailto:ddtm@var.gouv.fr)